

УВЕДОМЛЕНИЕ

О РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО КОДЕКСА УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

1	Разработчик:	<p>Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь</p> <p>ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск факс (017) 246-57-31, тел. (017) 246 43 99 www.niipb.by E-mail: nii-onis@tut.by</p>
2	Ответственный орган:	МЧС Республики Беларусь
3	Наименование проекта:	<p>ТКП ХХХ-2014 (02300) «Культовые здания и сооружения. Противопожарные требования»</p> <p>НПБ 62-2003 «Культовые здания и сооружения. Противопожарные требования»</p> <p>8 стр</p>
4	Объект стандартизации:	Требования пожарной безопасности при проектировании культовых зданий и сооружений
5	Обоснование разработки:	Пункт 3.2.1 Плана основных организационных мероприятий Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на I полугодие 2013 года
6	Международные (региональные) документы, на основании которых разработан рабочий проект	отсутствуют
7	Требования, отличающиеся от требований международных (региональных) документов, на основании которых разработан рабочий проект	отсутствуют
8	Окончательная дата предоставления замечаний и предложений (отзывов) по рабочему проекту	2013-08-01
9	Рабочий проект можно получить	<p>Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь</p> <p>ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск факс (017) 246-57-31, тел. (017) 246 43 99 www.niipb.by, www.112.by</p>
10	Предполагаемая дата: - утверждения ТКП: - введения в действие ТКП:	2014-02-01 2014-07-01

Рабочий проект размещен

Ответственный за составление уведомления:	Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ул. Солтыса, 183а, 220046, г.Минск факс (017) 246-57-31, тел. (017) 246 43 99 nii-onis@tut.by , www.niipb.by Майсак Е.Л.
Дата составления уведомления:	2012-05-30

Заместитель начальника
НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси

А.П.Лущик