**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
*22 августа 2019 г. № 561*

## Об утверждении специфических требований

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2022 г. № 872 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2022, 5/51108);

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2024 г. № 907 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.12.2024, 5/54259)

На основании пункта 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей (прилагаются).

2. Предоставить Министерству по чрезвычайным ситуациям право разъяснять вопросы применения специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, утвержденных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

***Премьер-министр Республики Беларусь*** ***С.Румас***

*УТВЕРЖДЕНО*
*Постановление*
*Совета Министров*
*Республики Беларусь*
*22.08.2019 № 561*

**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**
**по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей**

### ГЛАВА 1
### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими специфическими требованиями устанавливаются требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.

Настоящие специфические требования разработаны в соответствии с пунктом 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, и обязательны для соблюдения юридическими лицами (руководителями, должностными лицами, работниками) и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, находящимися на объектах, специально предназначенных для пребывания детей, объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.

2. Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих специфических требований устанавливается в соответствии с законодательными актами.

3. Для целей настоящих специфических требований применяются термины и их определения в значениях, определенных общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, а также следующие термины и их определения:

дети – лица, не достигшие 18-летнего возраста;

объекты, специально предназначенные для пребывания детей, – здания (сооружения), принадлежащие субъектам хозяйствования (за исключением объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей), которые по своему назначению предназначены для пребывания детей (в том числе круглосуточно), и их территория, палаточные лагеря;

объекты с одновременным пребыванием свыше 300 человек – здания (сооружения), принадлежащие субъектам хозяйствования (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, а также объектов промышленного назначения), вместимостью свыше 300 человек и их территория, ярмарки, организуемые на открытом воздухе, с количеством посетителей свыше 300 человек;

объекты социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей – здания (сооружения), принадлежащие субъектам хозяйствования (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек), осуществляющим оказание социальных услуг, медицинскую деятельность, с круглосуточным пребыванием людей и их территория;

самоспасатель – средство индивидуальной защиты органов дыхания для эвакуации из опасной атмосферы, характеризующейся наличием химических и биологических факторов, уровень которых превышает установленные нормативы.

## ГЛАВА 2
## ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ СВЫШЕ 300 ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

4. К объектам, специально предназначенным для пребывания детей, относятся здания учреждений образования (за исключением учреждений дополнительного образования взрослых), детско-юношеских спортивных и спортивно-технических школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и спортивно-технических школ, центров олимпийского резерва, санаторно-курортных и оздоровительных организаций для детей, детских больниц и поликлиник, домов ребенка, детских социальных пансионатов, клинических центров паллиативной медицинской помощи детям, а также здания (сооружения), используемые для оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания детей.

К объектам с одновременным пребыванием свыше 300 человек относятся здания библиотек, музеев, филармоний, цирков и зоопарков (в том числе передвижных), клубов, дворцов (домов, центров) культуры, учреждений дополнительного образования взрослых, поликлиник (за исключением детских поликлиник), банков, объекты общественного питания, торговые объекты, физкультурно-спортивные сооружения, театры, кинотеатры, вокзалы, культовые здания, гостиницы, общежития, многофункциональные комплексы, а также иные здания (сооружения) вместимостью свыше 300 человек.

К объектам социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей относятся здания больниц (за исключением детских больниц), госпиталей, диспансеров, центров, в том числе научно-практических, родильных домов, хосписов, санаториев, домов (баз) отдыха, пансионатов, территориальных центров социального обслуживания населения, центров (домов) временного

пребывания лиц без определенного места жительства, домов сопровождаемого проживания, социальных пансионатов, центров социальной реабилитации, абилитации инвалидов, а также иные здания (сооружения), используемые для оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания.

5. На территории объектов, специально предназначенных для пребывания детей (за исключением палаточных лагерей), а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, расположенных в лесных массивах или на расстоянии менее 20 метров от них, со стороны лесного массива должна создаваться противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 2,8 метра.

6. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей:

использование утюгов, электроплит и других бытовых электронагревательных приборов допускается только в специально предназначенных помещениях, в местах, указанных в эксплуатационной документации, либо в помещениях, определенных общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности;

ковры, ковровые покрытия (дорожки) на путях эвакуации должны быть прикреплены к полу;

при организации культурных мероприятий и дискотек вне специально предназначенных помещений количество присутствующих в помещениях устанавливается из расчета 0,75 квадратного метра площади помещения на человека;

участки для голосования необходимо размещать в помещениях, обеспеченных эвакуационными выходами, с учетом максимально возможного количества находящихся в них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места их возможного пребывания до ближайшего эвакуационного выхода в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. В период размещения участков для голосования допускается устраивать открытые гардеробы и организовывать временную торговлю с соблюдением минимальной эвакуационной ширины и высоты.

7. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей не допускается:

хранить порожние баллоны из-под газа;

превышать нормы хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, установленные в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности;

проводить строительно-монтажные, в том числе пожароопасные, работы в помещениях при наличии в них людей (за исключением работников, задействованных при их проведении);

совершать действия, которые могут привести к возникновению пожара;

осуществлять запуск изделий, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью огня;

пользоваться лифтом при пожаре;

демонтировать установленные элементы систем пожарной автоматики и автономные пожарные извещатели (за исключением случаев устранения их неисправностей с незамедлительным восстановлением работоспособности и проведения ремонтных работ внутри помещений), а также повреждать данные элементы и пожарные извещатели, препятствовать их работе.

8. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек (за исключением ярмарок, организуемых на открытом воздухе), объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей работники, являющиеся членами пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, обеспечиваются самоспасателями.

На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей дополнительно следует обеспечивать самоспасателями тяжелобольных и лиц, лишенных возможности самостоятельно свободно передвигаться, в количестве 100 процентов от фактически расположенных коек (кроватей) для указанной категории людей.

Самоспасатели, предназначенные для применения работниками, являющимися членами пожарной дружины, и работниками, задействованными в реализации плана эвакуации людей при пожаре, размещаются на рабочих местах, а тяжелобольными и лицами, лишенными возможности самостоятельно свободно передвигаться, – в помещениях их пребывания. Хранение самоспасателей должно соответствовать условиям, определенным эксплуатационной документацией.

## ГЛАВА 3
## ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ

9. На объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек (цирки и зоопарки (в том числе передвижные), на которых предполагается присутствие детей, необходимо выполнять требования пунктов 15 и 18 настоящих специфических требований.

10. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей круглосуточно, руководитель организации обязан обеспечить ежедневное представление (до 22 часов) по телефону в городской (районный) отдел по чрезвычайным ситуациям информации о количестве детей и работников организации, находящихся в текущие сутки на объекте в ночное время (с 22 до 6 часов).

11. В зданиях IV, V степеней огнестойкости проведение массовых мероприятий допускается только на первом этаже.

Организаторы массовых мероприятий с участием детей обязаны обеспечить нахождение в местах их проведения сопровождающих лиц.

12. В зданиях детских больниц и поликлиник необходимо выполнять требования пунктов 21–24 настоящих специфических требований.

13. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности. В санаторно-курортных и оздоровительных организациях для детей (за исключением палаточных лагерей) круглосуточного пребывания тренировочные занятия должны проводиться в каждой смене.

По результатам проведения тренировочных занятий составляется акт произвольной формы, в котором указываются дата проведения занятий, отработанные в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности мероприятия, должностные лица, проводившие занятия, количество человек, принимавших в них участие.

13[1]. До начала функционирования палаточного лагеря необходимо:

назначить ответственного за обеспечение пожарной безопасности палаточного лагеря;

обеспечить подготовку ответственного за обеспечение пожарной безопасности палаточного лагеря по программе пожарно-технического минимума и провести целевые противопожарные инструктажи работников, задействованных в функционировании палаточного лагеря (далее – обслуживающий персонал);

разработать и утвердить инструкцию по пожарной безопасности палаточного лагеря, в которой в том числе определить обязанности и действия обслуживающего персонала по соблюдению противопожарного режима и при пожаре (загорании), порядок сбора детей при пожаре (загорании), порядок дежурства обслуживающего персонала в ночное время, требования к хранению легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, а также к местам размещения костровых площадок, полевых кухонь, стоянок автомобильного транспорта и установки генераторов.

13[2]. В первый день функционирования палаточного лагеря должно быть проведено ознакомление детей (с оформлением протокола) и сопровождающих их лиц (под роспись) с требованиями по обеспечению пожарной безопасности, установленными в том числе в инструкции по пожарной безопасности палаточного лагеря.

Во время функционирования палаточного лагеря в ночное время должно осуществляться дежурство обслуживающего персонала, который обеспечивается исправными переносными электрическими фонарями (из расчета один фонарь на работника, находящегося на дежурстве) и громкоговорителем (для палаточных лагерей с численностью детей более 50 человек).

13[3]. Палатки следует устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток – не более 50 человек), при этом площадь территории, занимаемая одной группой палаток, не должна превышать 800 квадратных метров.

Расстояние от палаток до мест установки генераторов, размещения полевых кухонь, стоянок автомобильного транспорта, мест хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и между группами палаток должно быть не менее 15 метров, а между отдельными палатками (их стропами) в группе – не менее 2 метров.

Контролируемые разведение костров и использование специальных приспособлений для горящего угля в целях приготовления пищи (мангал, барбекю, гриль, камин и другое) допускаются на территории палаточного лагеря при условиях:

расположения очагов горения на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,25 метра, на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов). Костровая площадка для проведения общелагерных мероприятий должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от палаток;

размещения вблизи очагов горения средств тушения;

обеспечения непрерывного контроля за процессом горения лицом старше 14 лет.

По окончании использования очагов горения либо постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

В палатках не допускается:

применение открытого огня, в том числе курение курительных табачных изделий, и пиротехнических изделий;

эксплуатация теплогенерирующих аппаратов, работающих на жидком, газообразном, твердом видах топлива;

хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (за исключением специально отведенных палаток без пребывания людей);

превышение установленной производителем нормы вместимости.

При размещении в палатках кроватей ширина центрального прохода должна быть не менее 1 метра. Загромождение проходов и выходов из палаток не допускается.

## ГЛАВА 4
## ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ СВЫШЕ 300 ЧЕЛОВЕК

14. При организации ярмарок на открытом воздухе организатором должна быть разработана и представлена в городской (районный) отдел по чрезвычайным ситуациям не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения ярмарки схема распределения и расстановки торговых мест с указанием для пожарной аварийно-спасательной техники проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, торговым местам, водоисточникам, а также мест размещения первичных средств пожаротушения.

Выходы с территории ярмарки должны быть рассредоточены и располагаться на расстоянии не более 100 метров друг от друга.

15. При кольцевой (замкнутой) расстановке вагончиков передвижных зоопарков и цирков должно предусматриваться не менее двух внутренних въездов (выездов) шириной, обеспечивающей свободный проезд пожарной аварийно-спасательной техники, но не менее 3,5 метра.

16. В культовых зданиях не допускается эксплуатация светильников (фонарей) с применением открытого огня:

с поврежденными стеклянными ограждениями и колбами;

заправленных легковоспламеняющимися жидкостями (за исключением лампадного масла);

в качестве осветительного оборудования в подвальных и чердачных помещениях.

Не допускается оставлять зажженные свечи и прочие источники открытого огня (в том числе лампады и светильники) без присмотра.

Подсвечники, светильники, жертвенные очаги и другое оборудование с применением открытого огня должны быть выполнены из негорючих материалов.

17. Исключен.

18. Количество зрителей в передвижных цирках не должно превышать число посадочных мест. При разности уровня смежных помещений в проходах должны устраиваться пологие пандусы. Кресла, стулья и скамьи должны быть соединены между собой в ряды и установлены стационарно.

Не допускается уменьшать ширину проходов между рядами мест для сидения и устанавливать в проходах дополнительные места для сидения.

19. В зданиях поликлиник (за исключением зданий детских поликлиник) необходимо выполнять требования пунктов 21–24 настоящих специфических требований.

20. На объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек (за исключением культовых зданий) не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности.

По результатам проведения тренировочных занятий составляется акт произвольной формы, в котором указываются дата проведения занятий, отработанные в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности мероприятия, должностные лица, проводившие занятия, количество человек, принимавших в них участие.

## ГЛАВА 5
## ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

21. Расстояние от барокамер, баллонов с газом до отопительных приборов и других источников тепла должно соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них, но при этом быть не менее 1 метра.

22. В помещении барозала необходимо применять приборы и оборудование, допущенные к работе в среде с повышенным содержанием кислорода.

23. В отделениях и кабинетах физиотерапии не допускается применять для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин синтетические материалы, способные образовывать и накапливать статическое электричество.

24. На термостатах, холодильниках, сейфах, где хранятся инфицированные объекты, необходимо наносить надписи «Во время пожара не вскрывать!» и «Выносить запрещается!».

25. На объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей руководитель организации обязан обеспечить ежедневное представление (до 22 часов) по телефону в городской (районный) отдел по чрезвычайным ситуациям информации о количестве людей, в том числе работников организации, находящихся в текущие сутки на объекте в ночное время (с 22 до 6 часов).

26. На объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности.

По результатам проведения тренировочных занятий составляется акт произвольной формы, в котором указываются дата проведения занятий, отработанные в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности мероприятия, должностные лица, проводившие занятия, количество человек, принимавших в них участие.