
КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 сентября 2019 г. № 52

Дата введения 2019-12-01

Раздел 3 дополнить терминологическими статьями 3.22 и 3.23 следующего содержания:

3.22 потребительская упаковка: Упаковка, предназначенная для продажи или первичной упаковки продукции, реализуемой конечному потребителю по [4].

3.23 транспортная упаковка: Упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу по [4].».

Таблицу 1 дополнить примечанием 4:

«4 Категории кладовых и складских помещений со свободным объемом свыше 20 м³, предназначенных для хранения муки, круп в потребительской упаковке массой нетто не более 2 кг (транспортной упаковке не более 12 кг) с высотой хранения не более 4 метров, допускается определять без проведения расчета избыточного давления взрыва (за исключением помещений, в которых загрузка и выгрузка выше указанных веществ осуществляется при помощи пневмотранспорта, конвейерами, автоматизированными линиями).».

Раздел «Библиография» дополнить ссылкой [4]:

«[4] ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки».