

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественно-консультативного совета**  
**по развитию предпринимательства при Министерстве по**  
**чрезвычайным ситуациям**

*(заочное голосование)*

11 ноября 2022 г.

№ 08-2022

г. Минск

Представили  
опросные листы  
(21 член)

Андрееенко В.М., Бородуля В.А., Гайшун И.В.,  
Гончарова А.В., Гресько А.М., Звягин А.С.,  
Игамбердиев А.А., Клобук А.Г.,  
Корниенко В.В., Копыток А.В.,  
Кудряшов А.Н., Кучко А.П.,  
Макушинский В.Г., Нацевский С.А.,  
Поконечный П.Л., Скачко А.Г., Сивчак В.Д.,  
Турчин Д.Н., Хлобукин И.К., Шумай С.М.,  
Ярец А.А.

Не представили  
опросные листы  
(5 членов)

Долголевец А.В., Калачинский О.С.,  
Пармон А.И., Трифонов Н.Ю., Шикуть А.А.

Срок представления опросных листов – 11 ноября 2022 г.

Голосование считается состоявшимся.

**1. РАССМОТРЕЛИ:**

Проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения».

Членами Совета Турчиным Д.Н., Шикутем А.А. высказаны следующие предложения:

в пункте 42 слова «; объект обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с проектной документацией» исключить (до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке он подлежит оснащению первичными средствами пожаротушения в соответствии с разделом «Оснащение мест производства строительно-монтажных работ и проведения огневых работ» приложения к инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения. При необходимости установления требований по оснащению иных объектов первичными средствами пожаротушения предлагается инициировать в установленном порядке внесение изменений в указанное постановление);

абзац 9 пункта 42 и пункт 497 исключить (необходимость размещения на наружной стороне дверей (ворот) категорируемых