

ПРОТОКОЛ
заседания общественно-консультативного совета
по развитию предпринимательства при Министерстве по
чрезвычайным ситуациям

(заочное голосование)

4 августа 2021 г.

№ 06-2021

г. Минск

Представили
опросные листы
(19 членов)

Андрееенко В.М., Бородуля В.А.,
Гайшун И.В., Гончарова А.В., Гресько А.М.,
Игамбердиев А.А., Калачинский О.С.,
Клобук А.Г., Кудряшов А.Н., Кучко А.П.,
Макушинский В.Г., Нацевский С.А.,
Пармон А.И., Сивчак В.Д., Скачко А.Г.,
Турчин Д.Н., Трифонов Н.Ю., Шумай С.М.,
Ярец А.А.

Не представили
опросные листы
(6 членов)

Гаркуша Н.Л., Звягин А.С., Корниенко В.В.,
Поконечный П.Л., Хлобукин И.К.,
Шикуть А.А.

Срок представления опросных листов – 23 июля 2021 г.

Голосование считается состоявшимся.

РАССМОТРЕЛИ:

Проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об обеспечении пожарной безопасности».

Член совета Пармон А.И. проголосовал против одобрения проекта. Указан ряд замечаний по проекту (особое мнение прилагается).

Позиция разработчика (НИИ ПБиЧС):

1. Обоснование необходимости принятия проекта постановления будет доработано с учетом высказанных предложений.

2. Приняты следующие предложения:

2.1. Пункт 6 Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере (далее – Инструкция) доработан в части проведения противопожарных инструктажей с руководителями субъектов хозяйствования и работниками, выполняющими дистанционную работу. Указанный пункт дополнен частями следующего содержания:

«С руководителем субъекта хозяйствования противопожарные инструктажи допускается не проводить.

С работниками, выполняющими дистанционную работу (вне места нахождения нанимателя), первичный и повторный противопожарные инструктажи не проводятся.».

2.2. Из пункта 18 Инструкции исключены требования к планам-конспектам.

Пункт 18 оставлен в редакции действующей Инструкции, утвержденной постановлением МЧС от 22 мая 2018 г. № 36.

2.3. Внесены изменения в часть первую пункта 19 Инструкции в части того, что решение о включении в состав комиссии по проверке знаний работников субъекта хозяйствования, направившего на подготовку, принимает субъект хозяйствования, который направил работника на подготовку. В этой связи последнее предложение части первой пункта 19 изложено в следующей редакции: «В состав комиссии включаются: работник (работники) юридического лица (его структурного подразделения), проводивший (проводившие) подготовку; представитель субъекта хозяйствования, работники которого проходили подготовку (принимает участие по решению субъекта хозяйствования, направившего на подготовку).».

2.4. Из пункта 10 Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения исключены требования к определению водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода для целей пожаротушения. Соответственно исключен пункт 11 Инструкции и внесены изменения в форму Акта оценки готовности к применению пожарных кранов.

Пункт 10 Инструкции изложен в следующей редакции:

«Оценка готовности к применению пожарных кранов проводится не реже одного раза в год для проверки их работоспособности и включает в себя:

проверку наличия пожарных кранов согласно проекту, схеме противопожарного водоснабжения;

проверку обеспечения доступа к пожарным кранам и их применению;

визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарного шкафа (кассеты-катушки, кассеты-корзины при наличии), наличие и состояние размещенных в нем (в ней) пожарного рукава, ствола, соединительных головок, запорной арматуры, возможность их соединения в рукавную линию;

проверку работоспособности пожарных кранов пуском воды.».

3. Не принято предложение по пункту 17 Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере в части возможности включения дистанционной подготовки.